

▣ 2025년도 소방시설 종합점검 지적내역서 ▣

0. 문서 번호 : 1 - 17 - K

1. 대상물 : 주공프라자

2. 점검일자 : 2025. 1. ~ 2025. 1.

3. 점검자 : (주)신한소방

소방시설 등의종류	점검번호	지적내역	지적위치	보완대책	관련법령의규정 (화재안전기준)
소화 설비		소화기 비치요함	-3층 303호 -1층 담꽃	교체요함	소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조
		펌프 그랜드부 앞, 뒤 누수 심함	-지하1층 주펌프, 예비펌프	보수요함	NFPC 102 제5조 NFPC 103 제5조
		개폐밸브 누수심함	-지하1층 주펌프, 예비펌프 토출측(150A)	보수요함	NFPC 102 제6조 NFPC 103 제8조
		송수구마개 파손	-1층 외곽(1개소)	교체요함	NFPC 102 제6조 NFPC 103 제11조
		템퍼스위치 작동 불량	-지하1층 예비펌프 토출측(150A, 고리식)	교체요함	NFPC 103 제8조
		알람밸브 배수밸브 핸들파손	-3층 알람밸브	보수요함	NFPC 103 제8조
		스프링클러 배관 오토드립밸브 교체요함	-지하1층 주차장 전기실쪽(3개소)	교체요함	NFPC 103 제8조
경보 설비		감지기 작동 불량	-1층 솜씨예찬 주방(정온식)	교체요함	NFPC 203 제7조
		감지기 교체요함	-지하1층 기계실(정온식)	교체요함	NFPC 203 제7조
피난 구조 설비		피난구유도등 예비전원 불량	-4층 알람밸브실 옆(소형)	교체요함	NFPC 303 제10조